






Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	12,00	100,00	12,00
	10,09	50,00	5,04
Uso Específico	66,34	100,00	66,34
		TOTAL	83,38

Legenda de condutos	
Elétrica	
	Direta
	Tet
	Mé
	Bai
	Pis

Legenda das indicações	
ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC24000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
CTR	Cotovelo reto 90° - 50x25mm
TH	T horizontal 90° - 100x100mm
TH	T horizontal 90° - 50x25mm

Legenda	
	Cotovelo reto 90°
	Entrada de serviço
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular
	Ponto genérico de luz 15W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	Tomada alta a 2,30m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso