






TABELA 2 - Simulação de orientação e salvamento			
S1			Iniciação de saída (espera ou direção) de saída de emergência Diretor(es) interno(s) – 2/3 H
S2		Sala de emergência	Iniciação de saída (espera ou direção) de saída de emergência Diretor(es) interno(s) – 2/3 H
S3			Iniciação de saída (espera ou direção) de saída de emergência
S12		Sala de emergência	Iniciação de saída de emergência, utilizada como complementação do programa (espera ou direção) de emergência – 2/3 H
S13			Iniciação de saída de emergência, com altura de sinalização > 50 cm

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual PI nº 17.688/18				
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplo
E	Educacional	E-4	Centro de Treinamento Profissional	Escolas profissionais em geral

CARGA DE INCÊNDIO - IT 14/19				
Ocupação/uso	Descrição	Divisão	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²	
Educacional	Escola profissional	E-4		300

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M²			
BAIXO	300			

		 EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC	
PROJETO: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;"> PROJETO DE COMBATE A INCÊDIO E PÂNICO </div>			
PROJETO TIPO: PROJETO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL			
PROPRIETÁRIO:		NOME DO PROPRIETÁRIO CPF:	
AUTOR DO PROJETO:		ARQUITETO / ENGENHEIRO CAU / CREA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		ARQUITETO / ENGENHEIRO CAU / CREA	
		 Eng. Cláudio Pinheiro CREA 191297/1877	
APROVAÇÕES:			
ENDEREÇO:		Avenida Afrânio Filho, 1176 Escalvado Amarante - PI	
CONTEÚDO: <div style="text-align: center; font-size: 1.1em; margin-top: 10px;"> Projeto de Saídas de Emergência, Iluminação de Emergência, Sinalização de Emergência e Extintores </div>			
REVISÃO:			
DESENHISTA:		ESCALA:	
		Indicada	
FORMATO:		DATA:	
A1 (841 x 594)		28/06/2021	
		<div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: #0070C0;"> INC 02/02 </div>	