

Legenda de condutos	
Cabeamento	
	Teto
	Baixa
	Piso

Legenda das indicações	
RJ45(1)	Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - baixa
CH	Curva horizontal 90° - 19x38mm
TH	T horizontal 90° - 19x38mm
4U	Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal - 4U x 370mm

Legenda	
	Caixa padrão
	Curva horizontal 90°
	Ponto de consolidação
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	Tomada RJ45 a 0,30m do piso



POLARIZAÇÃO
(EIA/TIA-568/A)

POLARIZAÇÃO DAS TOMADAS DE LÓGICA RJ-45



VISTA SUPERIOR



PATCH CORDs PARA CONEXÕES NO RACK



EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC — Piauí Governo do Estado

GOVERNO DO PIAUI

PROJETO: UNIDADE ESCOLAR ATILA LIRA

PROJETO TIPO: PROJETO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

PROPRIETÁRIO: NOME DO PROPRIETÁRIO
CPF:

AUTOR DO PROJETO: ARQUITETO / ENGENHEIRO
CAU / CREA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Kepler Neiva Pereira Pacheco Junior
Engenheiro Eletricista
CREA: 1920294546

APROVAÇÕES:

ENDEREÇO: R. DO SALVADOR, 141

MUNICIPIO: ANGICAL DO PIAUÍ – PI

ZONA: URBANA

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA, DETALHAMENTO E TABELAS

REVISÃO:

DESENHISTA:	ESCALA:	
JESSÉ COLAÇO	100/125	**CAB 01/01**
FORMATO: A1 (841x594)	**DATA:** MAIO/2021	