


Nº	Material	Un.	Quant.
	Valor Material		
1	Alça pré-formada estál (144010003)		
2	Arnel de amarração estalado 1344120012	ps	1
3	Arnel quadrado aço 38x38 16mm Referencia Equatorial (134420003)	ps	5
4	Arnelua prelaite arretamento aço Ø18 16mm Referencia Equatorial (134400001)	ps	1
5	Suporte auxiliar para braço C 636x50x000mm Referencia Equatorial (1344120005)	ps	1
6	Braço tipo C Referencia Equatorial (1344120005)	ps	1
7	Conector derivação tipo canha Referencia Equatorial (124100008)	ps	2
8	Fio de Aço Cobreado 16mm² Referencia Equatorial (122500051)	kg	4
9	Cabo Coberto XLPE Cu 16 mm² Referencia Equatorial (123300001)	m	15
10	Cabo de Cobre Isolado XLPE 90° EPB 90° ou HEPR 90° - Isolamento 0,6/0,6V - 35 mm²	kg	12
11	Cabo de Cobre Isolado XLPE 90° EPB 90° ou HEPR 90° - Isolamento 0,6/0,6V - 35 mm²	kg	12
12	Cabo de Cobre Nul - 50 mm²	kg	12
13	Chave fusível - base tipo C Referencia Equatorial (130530003)	ps	3
14	Conector estípite tipo canha Referencia Equatorial (124030010)	ps	3
15	Grampilha viva Referencia Equatorial (124150003)	ps	1
16	Cruzeta de concreto armado 7T 1.500 mm Referencia Equatorial (133100007)	ps	3
17	Garcho alhate giratório 5000 daH Referencia Equatorial (13450005)	ps	1
18	Grupo de ancoragem curva Referencia Equatorial (134520001)	ps	1
19	Conector alinhamento DN 16-15mm, CB to 25mm; Cu Referencia Equatorial (124140026)	ps	5
20	Haste terra cobre Ø16x240 mm Referencia Equatorial (134600010)	ps	5
21	Isolador de gino polipropileno revest 35 mm Referencia Equatorial (123120001)	ps	3
22	Isolador de isolamento tipo bastão polimérico Referencia Equatorial (123230001)	ps	5
23	Manilha sapatilha aço 5.000 daH Referencia Equatorial (134200006)	ps	3
24	Olhal parafuso 5.000 daH Referencia Equatorial (134520023)	ps	3
25	Parafuso cabeça quadrada aço Ø16x 100mm Referencia Equatorial (134700029)	ps	3
26	Parafuso cabeça quadrada aço Ø16x 45mm Referencia Equatorial (134700028)	ps	4
27	Pino isolador curto e largo Referencia Equatorial (134280010)	ps	1
28	Sapatilha cabo 9,5 mm Referencia Equatorial (134210001)	ps	1
29	Piso-aire RD (Nota 75) Referencia Equatorial (134010001)	ps	2
30	Suporte instalação transformador tipo cantoneira Referencia Equatorial (134190027)	ps	1
31	Transformador trifásico - distribuição - 75 kVA Referencia Equatorial (102100012)	ps	1
32	Poste concreto 100T 100x100daH para transformação e 75 kVA Referencia Equatorial (133000025)	ps	1
33	Caixa de Medição para transformação de 75 a 150 kVA, conforme MT Referencia Equatorial (134010001)	ps	2
34	Elctrofor contorne tabelas 3 ou 34 de Aço Galvanizado a fogo Referencia Equatorial (1502071)	ps	1
35	Disjuntor Chave Moldada WEG 125A DBE 2500 Termico Referencia Equatorial (125 A)	ps	1
36	Paral. olhal gtv. M-16x200 mm	ps	2
37	Paral. cab. quad. gtv. M-16x350 mm	ps	2
38	Paral. cab. quad. gtv. M-16x300 mm	ps	8
39	Paral. cab. quad. gtv. M-16x350 mm	ps	8
40	Paral. cab. quad. gtv. M-16x250 mm	ps	2
41	Elo Fusível 3 H (105300005)	ps	1

	<h1 style="margin: 0;">GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</h1>
<p>SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</p> <p>UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM GOMES CALADO</p>	

DEPARTAMENTO: UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA	DESENHO: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">PE</div>
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE REFORMA	<div style="font-size: 3em; font-weight: bold;">08/09</div>
ENDEREÇO DO SERVIÇO: RUA SANTA TERESINHA, 4754 - SATÉLITE	
TÍTULO DO DESENHO: DETALHE DE SUBESTAÇÃO DE 75 KVA	
MUNICÍPIO: TERESINA- PI	ZONA: URBANA
DESENHO: ROMULO TELES	DATA: JULHO / 2021
REVISÃO: REVISÃO 00	