



RUFO EM ZINCO

TELHA METÁLICA
i=15%

CALHA (i=2%)

TELHA METÁLICA
i=15%

CALHA (i=2%)

CABO DE COBRE NU 25 mm²

CABO DE COBRE NU 16 mm²

MANEJO DE INSTALAÇÃO
#3/8" x 200mm EM AÇO GALVANIZADO
A FIO

FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA
ESTANDAR

JUMP - CONEXÃO TELHADO/PILAR METÁLICO
CABO DE COBRE NU 16 mm²

FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA

BARRA ESTRUTURAL CONDUTORA
EM AÇO GALVANIZADO A FIO
#3/8" x 2,4m (DE-BAR)
REF.: TEL-760

CONECTOR MINI-GAR EM LATÃO
ESTANADO PARA CONEXÃO ENTRE
UM CABO DE 16 A 50mm²
REF.: TEL-583

CABO DE COBRE NU
16 A 35mm²

GOVERNO DO PIAUI				
S.E.E.D. – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO				
DEPARTAMENTO: ENGENHARIA				
PROJETO: UNIDADE ESCOLAR SOLANGE SINIMBU VIANA				
CONTEUDO: PLANTA ELÉTRICA DE SPDA				
MUNICIPIO: TERESINA			ZONA: URBANA	
VISTO:	DATA: DESEMBRO 2021	ENG. ELETRICISTA: 	ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 02/03