








TABELA 2 – Simbalização de orientação e salvamento		
S1		Indicação de saída (requerida ou direita) de saída Saída de emergência Distância (métrica) = > 2,0 H
S2		Saída de emergência Sinalização obrigatória Fundo branco Pintura Vetores brancos
S3		Indicação de saída (requerida ou direita) de saída Saída de emergência Distância (métrica) = > 2,0 H
S12		Sinalização obrigatória Fundo verde Letras brancas
S13		Saída de emergência Sinalização obrigatória Fundo verde Letras brancas Seta verde Distância (métrica) = > 2,0 H

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual PI nº 17.688/18				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
E	Educatonal	E-4	Centro de Treinamento Profissional	Escolas profissionais em geral

CARGA DE INCÊNDIO - IT 14/19				
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²	
Educatonal	Escola profissional	E-4	300	

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M²
BAIXO	300

OBEDECERÁ A IT N° 18/19 - D.E. PI 17.688/18
 -SERÁ FEITA POR BLOCO AUTÔNOMO
 -AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DEVERÃO GARANTIR AUTONOMIA MÍNIMA DE DUAS HORAS.
 -A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE ACLARAMENTO DEVE SER DE 15M PONTO A PONTO E 7,5M PONTO A PAREDE;
 -TENSÃO MÁXIMA DE 30Vcc E ILUMINAÇÃO MÍNIMA 3 LUX EM LOCAIS PLANOS E 5 LUX EM DESNÍVEIS
 -OS ELETRODUTOS SERÃO EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA NAS INSTALAÇÕES APARENTES.

		  Piauí GOVERNO DO ESTADO	
PROJETO:			
PROJETO DE COMBATE A INCÊDIO E PÂNICO			
PROJETO TIPO: PROJETO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL			
PROPRIETÁRIO:		NOME DO PROPRIETÁRIO CPF:	
AUTOR DO PROJETO:		ARQUITETO / ENGENHEIRO CAU / CREA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		ARQUITETO / ENGENHEIRO CAU / CREA	
APROVAÇÕES:		 Eng. CAU nº 18711-1/PI PREFEITO	
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE BARREIRA DE MACEDO, 20, SÃO JUDAS BARREIRAS DO PIAUI - PI			
CONTEÚDO: Projeto de Saídas de Emergência, Iluminação de Emergência, Sinalização de Emergência e Extintores			
REVISÃO:			
DESENHISTA:	ESCALA: Indicada	INC 01/01	
FORMATO: A1 (841 x 594)	DATA: 18/07/2021		