


1 Planta Baixa - Incêndio
1 : 100

PAULA CAROLINE Assinado de forma digital
LUZ SOUSA CUNHA por PAULA CAROLINE
TAVARES:0501769319 TAVARES:0501769319
319 Dados: 2021.07.28
16:13:49 -03'00'

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - IT 20/2019				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETÂNGULO FUNDO VERDE	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
S2			PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	
S3			PICTOGRAMA "SAÍDA" NA LINGUAGEM "SAÍDA" E PICTOGRAMA "SAÍDA" SETA	
S12			PICTOGRAMA "SAÍDA" NA LINGUAGEM "SAÍDA" E PICTOGRAMA "SAÍDA" SETA	
			COM ALTURA DE LETRA SUPERIOR À DE 10 CM, A 10 CM	
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IT 04/2019				
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
SÍMBOLOS - IT 04/2019				
		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
		CARGA DE PÔ ABC - 2-A-20-BC / 3-A-40-BC		

Legenda Sinalização
1 : 40

		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	
		SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	
DEPARTAMENTO: Gerência de Arquitetura e Engenharia		DESENHO: INC	
TÍTULO DO PROJETO: U.E. SILVESTRE ROCHA		FRANCHA: 01/02	
ENDEREÇO DO SERVIÇO: Avenida Cândido Múni, Centro, CEP: 64480-000		ZONA: URBANA	
MUNICÍPIO: ARRAIAL - PI		ESCALA: As indicated	
TIPO DE PROJETO: Reforma e Ampliação		DATA DA VISITA: 20/01/2021	
PROJETO: 7/11 Bruno Leal Melo de Oliveira, CREA 191.481.97/99		REVISÃO: Data de emissão	
ARQUITETO DO PROJETO: Mário Tereza Vitor		DESENHO: Autor	
REGISTRO CAU: Fase		Status do projeto	
TÍTULO DO DESENHO: PROJETO BÁSICO - INCÊNDIO - PLANTA BAIXA			




1 Detalhe 1
1 : 50



2 Detalhe 2
1 : 50


SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - IT 20/2019				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDOS: VERDE	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
S2			PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	
S3			PENSAQUIN "SAÍDA" OU PENSACOLA "SAÍDA" E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	
S12			PENSAQUIN "SAÍDA" OU PENSACOLA "SAÍDA" E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, COM ALTA DE LETRA DESEMPENHADA EM LINGUAGEM BRILHANTE	
A2		CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: TRIÂNGULO FUNDOS: AMARELO PICTOGRAMA: PRETA	PRÓXIMO A LOCAIS ONDE HOUVER PRESEÇA DE MATERIAIS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IT 04/2019				
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDOS: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
SÍMBOLOS - IT 04/2019				
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
	CARGA DE PÔ ABC - 2-A-20-BC / 3-A-40-BC			

3 Legenda Sinalização Geral
1 : 40




4 Fixação e sinalização dos Extintores
1 : 75

- Os aparelhos devem ser constituídos de forma que qualquer de suas partes a uma temperatura de 70° C, suportem no mínimo 1 hora;
- Os pontos de luz não devem causar desconforto visual diretamente ou por iluminação refletida;
- Quando utilizar anteparos ou luminária própria, os aparelhos devem ser protegidos de modo a não reter fumaça para não prejudicar seu rendimento luminoso;
- O material utilizado para fabricação das luminárias deve ser de tipo que impeça a propagação de chama;
- O sistema de iluminação de emergência deve ter autonomia mínima de 90 min de funcionamento, garantindo durante este período a intensidade dos pontos de luz de maneira a manter os níveis mínimos de iluminação exigidos;
- A iluminação de emergência deve garantir durante um nível de iluminação de no mínimo 2 lux para piso plano e 5 lux para piso em desnível;
- A iluminação deve permitir o reconhecimento de obstáculos que possam impedir a circulação, tais como: corrimão, portais, grades, rampas de descida...
- Os extintores utilizados para combate de incêndios não devem ser utilizados para outros fins;
- O tempo de iluminação a alimentação principal é de 220V (CONDIÇÃO LOCAL), com transformação interna para a extra baixa tensão, 20V, para alimentação de segurança.



Luminária - Iluminação de Emergência
1 : 50

QUANTITATIVO	
ITEM	QNTD.
Extintores Tipo ABC	6
Lâmpadas de emergência	7
Placa de sinalização S1	6
Placa de sinalização S12	1
Placa de sinalização E5	6

		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	
		SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	
DEPARTAMENTO:	Ciência de Arquitetura e Engenharia	DESENHO:	INC
TÍTULO DO PROJETO:	U.E. SILVESTRE ROCHA	FRANCHA:	02/02
ENDEREÇO DO SERVIÇO:	Avenida Cândido Muniz, Centro, CEP: 64480-000	ESCALA:	As indicated
MUNICÍPIO:	ARRAIAL - PI	ZONA:	URBANA
TÍTULO DO PROJETO:	Reforma e Ampliação	DATA DA VISITA:	20/01/2021
PROFESSOR(A) / TITULO:	Bruno Leal Melo de Oliveira, CREA 191.481.9799	REVISÃO:	
ARQUITETO DO PROJETO:	Maria Tereza Vilar	DESENHO:	Autar
REGISTRO CAU:	FASE	Status do projeto	
TÍTULO DO DESENHO:	PROJETO BÁSICO - INCÊNDIO - DETALHES		