


① Módulos Policristalinos (Painel Solar) 5 Placas



① Aterramento

④ Cabo alimentação motobomba

DETALHE DE ATERRAMENTO


Motobomba submersa

Conector tipo gut


Eletroduto PVC

Haste de aterramento

LEGENDA DA FIAÇÃO



CD001



— NBR-5444 —

Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	2	pc		PECCX2X4	Caixa 2x4
2	1	pc		PECCX6S	Caixa Sextavada
3	3.48	m	1/2"		Eletroduto Flexível - Parede
4	3.00	m	3/4"		Eletroduto Flexível - Parede
5	0.56	m	1/2"		Eletroduto Flexível - Teto
6	1.17	m	3/4"		Eletroduto Flexível - Teto
7	1	pc			Fluorescente 14W
8	1	pc			Quadro Geral de luz e força
9	2	pc	30cm		Tamada baixa 30cm

— Interruptor com letra S —

Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	1	pc		PECCX2X4	Caixa 2x4
2	1	pc			Interruptor simples

— Fiação e Dispositivos de Proteção —

Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	2	pc	1P10A		Disjuntor a seco - DIN Curva C
2	1	pc	1P16A		Disjuntor a seco - DIN Curva C
3	4.17	m	1.5 mm2		Fio cabo 750 V - PVC - Fase
4	8.20	m	2.5 mm2	3000	Fio cabo 750 V - PVC - Fase
5	1.96	m	1.5 mm2		Fio cabo 750 V - PVC - Neutro
6	8.20	m	2.5 mm2	3000	Fio cabo 750 V - PVC - Neutro
7	2.20	m	1.5 mm2		Fio cabo 750 V - PVC - Retorno
8	8.20	m	2.5 mm2	3000	Fio cabo 750 V - PVC - Terra

SEDUC - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PI

PROJETO PADRÃO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS
EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL