QD2

Condulte 100x50
3#50(3Q)25mm²

80 A

DPS
275 V - 80 KA

			AR COND./ DIRETORIA	2500 W	13
25	2500 W	AR COND. 2/ SALA 05			
			AR COND./ SECRETARIA	2500 W	14
26	2900 W	AR COND. 1/ SALA 06			
			AR COND./ SALA DOS PROFESSORES	2500 W	15
27	2500 W	AR COND. 2/ SALA 06			
			AR COND.1/ SALA DE MEDIAÇÃO TEC.	2500 W	16
28	2500 W	AR COND. 1/ SALA 07			
			AR COND.2/ SALA DE MEDIAÇÃO TEC.	2500 W	17
29	2900 W	AR COND. 2/ SALA 07			
			AR COND. 1/ SALA 02	2500 W	18
30	2500 W	AR COND. 1/ SALA 08			
			AR COND. 2/ SALA 02	2500 W	19
31	2900 W	AR COND. 2/ SALA 08			
			AR COND. 1/ SALA 03	2500 W	20
32	0 W	Reserva			
			AR COND. 2/ SALA 03	2500 W	21
33	0 W	Reserva			
			AR COND. 1/ SALA 04	2500 W	22
34	0 W	Reserva			
			AR COND. 2/ SALA 04	2500 W	23
35	0 W	Reserva			
			AR COND. 1/ SALA 05	2900 W	24

Potência instalada (W)

R	15800
S	17900
T	15400
Total	49100

R S T N

Verde

QD2

(49100 W)

(2500 W) 13 (AR COND./ DIRETORIA)
(2500 W) 14 (AR COND./ SECRETARIA)
(2500 W) 15 (AR COND./ SALA DOS PROFESSORES)
(2500 W) 16 (AR COND.1/ SALA DE MEDIAÇÃO TEC.)
(2500 W) 17 (AR COND.2/ SALA DE MEDIAÇÃO TEC.)
(2500 W) 18 (AR COND. 1/ SALA 02)
(2500 W) 19 (AR COND. 2/ SALA 02)
(2500 W) 20 (AR COND. 1/ SALA 03)
(2500 W) 21 (AR COND. 2/ SALA 03)
(2500 W) 22 (AR COND. 1/ SALA 04)
(2500 W) 23 (AR COND. 2/ SALA 04)
(2900 W) 24 (AR COND. 1/ SALA 05)
(2500 W) 25 (AR COND. 2/ SALA 05)
(2900 W) 26 (AR COND. 1/ SALA 06)
(2500 W) 27 (AR COND. 2/ SALA 06)
(2500 W) 28 (AR COND. 1/ SALA 07)
(2900 W) 29 (AR COND. 2/ SALA 07)
(2500 W) 30 (AR COND. 1/ SALA 08)
(2900 W) 31 (AR COND. 2/ SALA 08)
(0 W) 32 (Reserva)
(0 W) 33 (Reserva)
(0 W) 34 (Reserva)
(0 W) 35 (Reserva)

QD1

80 A
10 kA

50 25

DPS
275 V - 80 KA

QD3

Condulte 100x50
3#6(4)mm²

16 A

DPS
275 V - 80 KA

			ILUMINAÇÃO/ LAB. DE INFORMÁTICA	928 W	36
39	2500 W	AR COND. 2/ LAB. DE INFORMÁTICA			
			TOMADAS/ LAB. DE INFORMÁTICA	2100 W	37
40	0 W	Reserva			
			AR COND. 1/ LAB. DE INFORMÁTICA	2500 W	38
41	0 W	Reserva			

Potência instalada (W)

R	3028
S	2500
T	2500
Total	8028

R S T N

Verde

QD3

(8028 W)

(928 W) 36 (ILUMINAÇÃO/ LAB. DE INFORMÁTICA)
(2100 W) 37 (TOMADAS/ LAB. DE INFORMÁTICA)
(2500 W) 38 (AR COND. 1/ LAB. DE INFORMÁTICA)
(2500 W) 39 (AR COND. 2/ LAB. DE INFORMÁTICA)
(0 W) 40 (Reserva)
(0 W) 41 (Reserva)

QD1

16 A
3 kA

DPS
275 V - 80 KA

EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC · Piauí	GOVERNO DO PIAUI
PROJETO:	UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR JOSÉ LEANDO DEUSDARÁ
PROJETO TIPO:	PROJETO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
PROPRIETÁRIO:	NOME DO PROPRIETÁRIO CPF:
AUTOR DO PROJETO:	ARQUITETO / ENGENHEIRO CAU / CREA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ARQUITETO / ENGENHEIRO CAU / CREA
APROVAÇÕES:	
ENDEREÇO:	AVENIDA HIPÓLITO RIBEIRO SOARES, 138, CENTRO
MUNICÍPIO:	SÃO RAIMUNDO NONATO – PI
ZONA:	URBANA
CONTEÚDO:	PLANTA BAIXA, DETALHAMNETO E TABELAS
REVISÃO:	
DESENHISTA:	JESSÉ COLAÇO
ESCALA:	INDICADA
FORMATO:	A0 (1029 x 841)
DATA:	AGOSTO/2021
	ELE 02/02