Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3



Tipo 20



Tipo 15



Tipo 16



Tipo 17



Tipo 18



Tipo 19



Solda				
Classe de resistência	Execução	Tipo	Lado (mm)	Comprimento de cordão (mm)
E60XX	Em oficina	De topo em bisel simples com reforço não chanfrado ampla	8	3016
E70XX	Em oficina	De filete	5	10.503
			6	20.479
			7	9.553
	Em oficina	De filete	5	17.210
			6	11.736
			7	8.994
			8	6.995

Chapas				
Material	Tipo	Quantidade	Dimensões (mm)	Peso (kg)
A=572, 29.3kN/m	Empilecedores	2	270x190x31 (51x176+51x108+72x11)	7.63
		2	278x120x11	2.31
		40	324x230x12 (78x176+78x128+83x12)	225.9
		12	274x90x19	15.27
		2	274x90x14	5.83
		2	324x270x14 (78x176+78x129+83x14)	12.13
	Cantoneiras	1	762x216x7	7.75
		1	470x132x7	4.84
		50	310x90x11	24.09
		1	120x330x11	4.27
		1	170x120x11	4.91
		42	172x190x11	206.44
		1	170x140x11	5.14
		12	170x130x12	15.47
		1	120x420x14	7.41
		14	250x130x14	120.07
		1	172x338x16	9.60
			Total	791.27

Elementos para aparafusar			
Tipo	Material	Quantidade	Descrição
Parafusos	ASTM A325M	192	M16x55, tipo 1, ASTM A325M
		84	M16x60, tipo 1, ASTM A325M
Porcas	Classe 8S	276	M16, ASTM A563M
Anilhas		420	M16, ASTM F436M

Placas de base				
Material	Elementos	Quantidade	Dimensões (mm)	Peso (kg)
A=35, 250Mpa	Placa base	14	320x300x18	236.71
		1	330x450x18	13.92
			Total	317.8
ISO 898.C.4.6 (liso)	Parafusos de ancoragem	60	4 16 + 2 = 324 + 16	51.3
			Total	56.83

REFERÊNCIAS E SIMBOLOGIA

Para a representação dos símbolos de soldas, consideramos as indicações da norma AWS/ANSI A2.4=98 "STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE EXAMINATION".

MÉTODO DE REPRESENTAÇÃO DE SOLDAS

Conforme a figura 2 de ANEXO/NBR 8.4=4.5 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolveu-se o seguinte esquema de representação de uma solda:



Referências:
1- seta (ligação entre 2 e 4)
2- barra de referência
3- cauda (opcional)
4- símbolo solda perimetral
5- símbolo de solda no local de montagem;
6- barra de distância que identifica a ligação proposta;
7- símbolo solda de campo;
8- indicação de tipo de solda (ex: solda em ângulo, V, U lado de cordão de solda);
9- tamanho da solda em eixos de base;
10- comprimento efetivo do cordão de solda;
11- símbolo suplementar. Em geral, a linha de referência a unir a seta e o processo pré-qualificados de solda.

A simbologia relacionada com o tipo da ligação soldada a ser aceita é seta, colocada-se por baixo da linha de referência, enquanto que para os tipos opostos, indicados como na barra de referência.



Onde:

OTOther Side): é o outro lado da seta

ATAlterar Side): é o lado da seta

Referências 3

Designação	Ilustração	Símbolo
Solda de talvie		
Solda de topo em "V" simples (com chanfro)		
Solda de topo em bisel simples		
Solda de topo em bisel duplo		
Solda de topo em bisel simples com chanfro de raiz largo		
Solda combinada de topo em bisel simples e em ângulo		
Solda de topo em bisel simples com lado curvo		

LIGAÇÕES SOLDADAS EM ESTRUTURA METÁLICA

NORMAS

- ABNT NBR 8800:2008: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Artigo 6: Condições específicas para o dimensionamento de ligações metálicas;

MATERIAIS

- Perfis (Material base): A=572, 290MPa;
- Material de adição (solda): Eletrodo: dos séries 7XXXX e E70XX. Para os materiais utilizados e o procedimento de solda SMAW (Arco elétrico com eletrodo revestido), cumpre-se as condições de compatibilidade entre materiais exigidas pelo item 6.2.4 ABNT NBR 8800:2008;

DEFINIÇÕES PARA SOLDAS EM ÂNGULO:

- Garganta efetiva é igual a menor distância medida desde a raiz da face oblíqua teórica da solda (item 6.2.2.2 a) ABNT NBR 8800:2008);
- Lado do cordão é a menor das duas pernas adjacentes aos lados da maior triângulo que pode ser inscrito no perfil da solda (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008);
- Raiz da solda é a extensão das faces ao fundo (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008);
- Comprimento efetivo do cordão de solda é igual ao comprimento total da solda com dimensões uniformes, incluindo os retornos (item 6.2.2.2 d) ABNT NBR 8800:2008);

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS:

1) As prescrições consideradas neste projeto deverão-se a ligações soldadas nos quais:

- Os apoios dos pisos a vão tem um limite máximo não superior a 100 km [690 MPa] (item 1.2 (1) ABS D1.1/D1.1M:2002);
- As espessuras das peças a unir não pois menos de 1/8 in [3mm] (item 1.2 (2) ABS D1.1/D1.1M:2002);
- As peças soldadas não são de seção tubular.

2) Em soldas de tipo de penetração total ou parcial verifica-se que:

- O comprimento efetivo das soldas de penetração total ou parcial é igual ao seu comprimento total, o qual é igual ao comprimento da parte unida (item 6.2.2.1 b) ABNT NBR 8800:2008);
- Em soldas de penetração total, a garganta efetiva é igual à menor espessura das peças unidas (item 6.2.2.1 c) ABNT NBR 8800:2008);
- Em soldas de penetração parcial, a espessura mínima de garganta efetiva cumpre os valores da seguinte tabela:

Tabela 7 ABNT NBR 8800:2008

Menor espessura das peças a unir (mm)	Espessura mínima da garganta efetiva (mm)
Menor que ou igual a 3,2	3
Menor que ou igual a 4,5	5
Menor que ou igual a 10	6
Menor que ou igual a 16	8
Menor que ou igual a 5	10
Menor que ou igual a 152	13
Maior que 152	16

- A espessura de garganta efetiva das soldas de penetração parcial determina-se segundo a tabela 9 ABNT NBR 8800:2008.

3) Em soldas em ângulo verifica-se que:

- O tamanho mínimo do lado de uma solda em ângulo cumpre os valores da seguinte tabela:

Tabela 11 ABNT NBR 8800:2008

Menor espessura das peças a unir (mm)	Tamanho mínimo do lado de uma solda em ângulo* (mm)
Menor que ou igual a 6,35	3
Menor que ou igual a 12,5	5
Menor que ou igual a 19	6
Maior que 19	8
*Exceto em uma alma de perfil.	

- O tamanho máximo do lado de uma solda em ângulo ao longo das bordas de peças soldadas cumpre o especificado no item 6.2.6.3.2 ABNT NBR 8800:2008, o qual exige que:
  - ao longo das bordas de material com espessura inferior a 6,35 mm, seja menor ou igual à espessura de material;
  - ao longo das bordas de material com espessura igual ou superior a 6,35 mm, seja menor ou igual à espessura de material menos 1,5 mm.
- O comprimento efetivo de um cordão de solda em ângulo retilíneo que é maior que ou igual a 4 vezes o tamanho do seu lado, ou que o lado não se considera maior que o 25 % do comprimento efetivo do cordão. Além disso, o comprimento efetivo de uma solda em ângulo depois a aplicação obrigatória de cálculo não é inferior a 40 mm. [item 6.2.5.2.1 ABNT NBR 8800:2008].

4) No detalhe das ligações indica-se o comprimento efetivo do cordão (comprimento sobre o qual o cordão tem o seu tamanho completo). Para alcançar tal comprimento, pode ser necessário prolongar o cordão, indicando as cantos, com o mesmo tamanho do cordão.

5) Na soldas de ângulo de ligações em "T" com ângulos menores que 30° não se consideram como efetivas para o tratamento das cargas calculadas (item 2.3.3.4 AWS D1.1/ D1.1M:2020).

6) Nos processos de fabricação e montagem deverão ser cumpridos os requisitos indicados no capítulo 8 de AWS D1.1/D1.1M:2020. De que lhe interpreta a preparação do metal-base, especialmente o de ao superfícies sobre as quais se depositará o metal de soldas deverá ser suave, uniforme, e livre de trincas e outras descontinuidades que prejudicam a qualidade ou resistência da soldas. As superfícies a soldar, e as superfícies adjacentes a uma solda, deverão estar também livres de trincas, escamas, café, óxido ou materiais refratários, prejudiciais. Óleo, graxa e outros materiais estrangeiros que impeçam uma solda consistente ou produzam emissões prejudiciais.

VERIFICAÇÕES:

- A resistência da soldas dos cordões de solda determina-se de acordo com o item 6.2.2 ABNT NBR 8800:2008.
- O método aplicado para a verificação da resistência dos cordões de solda é acordo em que as tensões calculadas nos cordões (resultante vermelha), considerando-se como tensões de corte calculadas sobre a área efetiva (item 2.5.4.1 AWS D1.1/D1.1M:2020).
- A área efetiva de um cordão de solda é igualmente produto do comprimento efetivo do cordão pela espessura da garganta efetiva (itens 4.2.2.1 a) + 4.2.2.2 a) ABNT NBR 8800:2008).
- Na verificação da resistência dos cordões de solda consideram-se uma solicitação mínima de cálculo de 45kN (item 6.13.3.2 ABNT NBR 8800:2008).

Gustavo Cavalcanti Carvalho
Eng. Civil
CREA. 0600965065

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Piauí
GOVERNO DO ESTADO

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
U. E. ENGENHEIRO SAMPAIO

DEPARTAMENTO: GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	DESENHO: EST
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE REFORMA- U. E. E. S. - CIDADE/PI	
ENDEREÇO DO SERVIÇO: AVENIDA CAMPOS SALES - CIDADE/PI	PRANCHA: 05/21
TÍTULO DO DESENHO: PROJETO ESTRUTURA METALICA	
ENGENHEIRO(A): GUSTAVO CAVALCANTI CARVALHO	MUNICÍPIO: TERESINA / ZONA: URBANA / DESENHO: PDOS / ESCALA: INDICADA
FASE: PROJETO BÁSICO	DATA: OUT./2021 / REVISÃO: 11