

























	- Arandela LED 6W na parede
	- Interruptor duplo
	- Interruptor simples
	- Interruptor triplo
	- LED SLIM 36W
	- Tomada 130cm
	- Tomada 200cm
	- Tomada baixa 30cm
	- Quadro Parcial de luz e força
	- Caixa de passagem na parede
	- Caixa de passagem no piso
	- Caixa de Passagem no piso
	- Caixa de passagem no teto
	- Cotovelo 'U' perfurado 50x50mm
	- Luva de Acabamento perfurado 50x50mm
	- Saída com Luva 3/4" 38x38mm
	- Tê Horizontal 90 'U' perfurado 50x50mm
	- Tê Horizontal 90 'U' perfurado 75x50mm
	- Disjuntor a seco - DIN Curva B 16A 1P
	- Disjuntor a seco - DIN Curva B 20A 1P
	- Disjuntor a seco - DIN Curva B 50A 3P
	- DPS Classe II 20kA 1P
	- Eletroduto no Teto
	- Eletroduto no Piso
	- Duto aéreo perfurado 'U' 50mmx50mm
	- Duto aéreo perfurado 'U' 75mmx50mm
	- Neutro, Fase, Retorno, Terra

- OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE 3/4";
- A FIAÇÃO NÃO COTADA É DE 2.5MM<sup>2</sup>;
- AS ELETROCALHAS NÃO COTADAS SÃO DE Ø50MMX50MM.

HISTÓRICO		
ALTERAÇÃO	REVISÃO	DATA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

ARQUITETO(A):	ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL:	PROPRIETÁRIO:
---------------	----------------------------	---------------

 <b>Piauí</b> GOVERNO DO ESTADO	<h1>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</h1>	
	<h2>SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</h2>	
	<h3>9º GRE - REGIONAL PICOS</h3>	
DEPARTAMENTO: LINHA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA	DESIGNAÇÃO: <h1>ELET</h1>	
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO ELÉTRICO	PRAZCALHA: <h1>02/05</h1>	
ENDEREÇO DO SERVIÇO: RUA CENTO E SETENTA E QUATRO		
TÍTULO DO DESENHO: PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
ABRANGÊNCIA: PICOS-PI	ZONA: URBANA	
DESENHO: RENATA LIMA	DATA: JANEIRO / 2022	
FASE: EXECUTIVO	REVISÃO: REVISÃO 00	

	COR	PENA
red	07	0.1
yellow	07	0.2
green	07	0.3
cyan	07	0.4
blue	07	0.5
magenta	07	0.6
white	07	0.7
08	07	0.1
40	40	0.1
94	94	0.1
240	240	0.1
253	253	0.1